

**Zápis z jednání obcí a vodárenské společnosti Jičín konaného
dne 9. 3. 2022 od 9.30 hodin na OU v Cerekvici nad Bystřicí**

Přítomni:

Za obec Cerekvice nad Bystřicí: p. Milan Tobolka, Ing. Zdeněk Elfmark
Za obec Boháňka: p. Milan Heligr
Za obec Jeřice: p. Miroslav Rygl
Za obec Rašín: p. Renáta Kučerová
Za VOS Jičín: p. Ing. Richard Smutný – ředitel
p. Ing. Lucie Vašková

Zapisovatel: p. Milan Tobolka

Program:

- 1. Kvalita pitné vody z veřejného vodovodu**
- 2. Posílení vodojemu v katastru Třebovětice pro připojené obce**
- 3. Různé**

1) Kvalita pitné vody z veřejného vodovodu

Na základě stížností obyvatel na kvalitu vody z úpravní vody z Březovic – zejména chuť a tvrdost bylo svoláno dnešní jednání.

Přítomní seznámí starostou obce Cerekvice nad Bystřicí s problematikou dodávky „nové“ vody a řešením v zastupitelstvu obce. Provedeny laboratorní rozborů akreditovanými laboratořemi v září 2021 a v prosinci 2021 s výsledkem, že voda splňuje hygienické limity, zejména se rapidně snížily limity u dusičnanů a železa.

Dle sdělení paní Ing. Vaškové je od října 2021 voda z úpravní v Březovicích míchána s původní vodou z „Bahen“ v Třeboveticích v poměru cca 2:1. Voda je nyní tedy chuťově lepší a tvrdost vody se také částečně snížila.

Dle sdělení starosty obce Boháňka byly vzneseny u nich v obci také stížnosti obyvatel na kvalitu vody a dokonce vznikla i petice občanů. Nyní po zavedení míchání pitné vody z obou zdrojů dle jeho názoru došlo také ke zlepšení chuti a tvrdosti vody. Dotaz na další vývoj – zvýšení přimíchávání vody na poměr 1:1.

Odpověď Ing. Smutný – zatím zůstane ponecháno v tomto provozu. Nad rámec je řešena i kapacita zdrojů možnosti propojení úpravní vody v Libonicích s úpravnou vodou v Březovicích a dál až do obcí Cerekvice, Boháňka a Jeřice.

Ing. Vašková – voda je pravidelně rozborována (naposledy nyní v březnu odběr v prodejně COOP v Třeboveticích) a rozborů jsou zveřejněny na webových stránkách VOS Jičín.

Pan Rygl, zástupce obce Jeřice – byli zvyklí na dva zdroje, ale bohužel z důvodu kvality jejich zdroje musel být tento odstaven a nyní běží celá obec ze společného vodojemu z Třebovetic. I zde byly stížnosti na kvalitu vody.

Pan Tobolka – dotaz, zda VOS plánuje doplnění technologie úpravní vody o zařízení pro snižování tvrdosti vody – odpověď Ing. Smutný a Ing. Vašková – protože je nyní voda dle laboratorních rozborů na spodní hranici doporučeného limitu pro tvrdost vody u pitné vody a proto by bylo další snižování tvrdosti vody proti dodržení kvality vody.

2) **Posílení vodojemu v katastru Třebovětice pro připojené obce – Cerekvice nad Bystřicí, Boháňka, Jeřice a výhledově i obec Rašín.**

Ing. Smutný seznámil přítomné s plánovaným navýšením počtu odběratelů vody v jednotlivých obcích – Cerekvice nad Bystřicí 200 obyvatel, Jeřice druhá polovina obce + 30 obyvatel a Rašín 99 obyvatel. Dle těchto podkladů bylo společností IKKO Hradec Králové vypočítáno, že je nutné stávající vodojem o kapacitě 160 m³ navýšit na 280 m³, tedy celkové navýšení kapacity o 120 m³. Přítomným byl předán prvotní propočet nákladů na posílení vodojemu s podílem jednotlivých obcí na investici.

Paní Kučerová, starostka obce Rašín se dotazovala na případnou povinnost připojení obyvatel na veřejný vodovod a potřebu vyžádání jejich souhlasu.

Pan Rýgl, zástupce obce Jeřice – zastupitelstvo obce již projednalo posílení vodojemu a nad rámec i připojení vodovodu do Dolních Černůtek a schválilo tento záměr.

Ing. Smutný – nyní je potřeba aby jednotlivá zastupitelstva zainteresovaných obcí projednala, zda souhlasí nebo nesouhlasí s realizací spojenou se spolufinancováním stavby v poměrech dle předložené tabulky. Následně po projednání se dle výsledku musí řešit způsob realizace a financování. Termín vyjádření do 30. 4. 2022.

3) Různé

Podpisy:



Propočet nákladů - dostavba VDJ Cerekvice
 CÚ podzim 2021

Specifikace	m, ks, m ³	jedn. cena	cena celkem
projektová dokumentace DSP, inž. činnost, DPS			1 000 000 Kč
Přípravné práce (odkopání stěny, atp.)	860	2 800 Kč	2 408 000 Kč
Komora 120 m ³	235	14 000 Kč	3 290 000 Kč
vnější rozměry 10,80 x 4,80 m, výška 4,50 m			
Vstup do komory - dvojitý poklop uzamykatelný	1	80 000 Kč	80 000 Kč
Armaturní komora stavebně	36	12 000 Kč	432 000 Kč
vnější rozměry 3,00 x 3,00 m, výška 4,00 m			
Armaturní komora technologie	1	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč
Úpravy rozvodů okolo VDJ	1	100 000 Kč	100 000 Kč
Zpevněné plochy okolo VDJ	100	3 220 Kč	322 000 Kč
Příjezdová komunikace k VDJ před stavbou (Cesta v majetku LČR)	285	0 Kč	0 Kč
Příjezdová komunikace k VDJ oprava po stavbě (Cesta v majetku LČR)	285	300 Kč	85 500 Kč
Příjezdová komunikace k VDJ oprava po stavbě (Cesta v majetku obce)	1 200	200 Kč	240 000 Kč
Příjezdová komunikace k VDJ před stavbou (Cesta v majetku obce)	1 200	300 Kč	360 000 Kč
Nové oplocení včetně vjezdové brány + branky	125	2 200 Kč	275 000 Kč
Terénní úpravy (zásyp komory, ohumusování, osetí, atp)	220	1 800 Kč	396 000 Kč
Elektro	1	250 000 Kč	250 000 Kč
MaR, přenos	1	250 000 Kč	250 000 Kč
celková cena bez DPH			10 488 500 Kč
rezerva 15 %			1 573 275 Kč
celkem bez DPH			12 061 775 Kč
Oprava lesní cesty - slíbeno LESY ČR	285	1 200 Kč	342 000 Kč

Propočet podílu nákladů na vodojem Cerekvice

Obec	rezervovaná kapacita	Příspěvek - %	Orientační cena - tis. Kč	
Jeřice	7 719	31,55	2 726	3 786
Cerekvice	7 008	28,65	2 475	3 438
Rašín	4 736	19,36	1 673	2 323
VOS kapacita	5 000	20,44	1 766	2 453
Celkem	24 463	100	8 640	12 000
VOS příspěvek		28,00	3 360	0